

Уповноваженій особі
за здійснення процедур закупівель
Андрію МОДЕНКУ

Технічне завдання на закупівлю послуги

1. Найменування ініціативної служби ДП «Львіввугілля»

Технічна дирекція

2. Найменування відокремленого підрозділу ДП «Львіввугілля» (для потреб якого здійснюється закупівля)

Відокремлені підрозділи ДП «Львіввугілля»

3. Найменування послуги

Послуги з перевірки пожежних гідрантів

4. Основні характеристики послуги:

Проводиться перевірка:

1. Доступність та під'їзди: перевіряють наявність вільних проїздів для пожежної техніки.

2. Показники: перевіряють наявність та правильність маркування пожежних гідрантів.

3. Технічний стан колодязя та корпусу: перевіряють відсутність води у колодязі (щоб не замерзла взимку), цілісність кришки, штока та різьби.

4. Випробування на водовіддачу (пуск води): співробітники ДСНС підключають пожежну колонку до автомобіля та вимірюють манометром тиск, а також витрату води.

5. Нормативно-технічний документ, згідно якого надається послуга (ГОСТ, ДСТУ, ТУ інший)

«Інструкція про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання».

6. Обґрунтування необхідності закупівлі товару

Згідно п.6 розділу IV «Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання» керівники об'єктів незалежно від форм власності зобов'язані не рідше двох разів на рік (квітень-травень, вересень-жовтень) проводити перевірку об'єктових джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, розміщених на їх території, із залученням пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС України.

7. ПБ та посада відповідальної особи ініціативної служби

Технічний директор-перший
заступник генерального директора

Вадим КРАСЬ