Уповноваженій особі
за здійснення процедур
закупівель
Андрію МОДЕНКО

Технічне завдання на закупівлю товару

1.Найменування ініціативної служби ДП «Львіввугілля»
Технічна дирекція ДП «Львіввугілля»

2.Найменування відокремленого підрозділу ДП «Львіввугілля» (для потреб якого здійснюється закупівля)
Відокремлені підрозділи ДП «Львіввугілля»

3.Найменування товару
Придбання рукавів пожежних з гайками ГР-70

4.Основні характеристики товару:
Рукав протипожежний Ø 66 мм довжиною 20 м з гайками ГР-70

Застосування	для пожежного крана
Внутрішній діаметр	66 мм
Робочий тиск	1 МПа
Максимальний тиск	1,6 МПа
Матеріал рукава	синтетичне волокно
Матеріал з'єднувальної головки	алюміній
Вид з'єднувальних головок	ГР-70
Довжина рукава	20 м
Виконання	полотно з гайками
Температура експлуатації	від -20 до +40 °С

5.Нормативно-технічний документ, згідно якого виготовлено продукцію
ДСТУ 3810-98 Пожежна техніка. Рукава пожежні напірні. Загальні технічні умови. ДСТУ EN 15889:2017 Пожежні рукава. Методи випробувань

6.Обґрунтування необхідності закупівлі товару
Для забезпечення протипожежного захисту відокремлених підрозділів державного підприємства « Львіввугілля».

7.ПІБ та посада відповідальної особи ініціативної служби

В.о. технічного директора - першого
заступника генерального директора Володимир ПОВСТАНСЬКИЙ

Відповідає вимогам
комплаєнс-контролю